



Seguire tutte le normative locali e nazionali durante l'installazione dell'unità PDU in rack.

Quando non è possibile verificare la messa a terra, scollegare l'unità PDU in rack dalla presa di alimentazione elettrica prima di collegarla ad altre apparecchiature.

Collegare il cavo di alimentazione dell'unità PDU in rack alla presa elettrica solo dopo aver correttamente montato l'unità PDU in rack nell'armadietto ed aver effettuato tutti i collegamenti di carico e segnalazione.

Accertarsi che sia la presa elettrica, sia la spina e il cavo di alimentazione dell'unità PDU in rack siano integri e funzionanti.

Non lavorare da soli o in condizioni di pericolo.

L'unità PDU in rack è idonea all'installazione in una IT room ai sensi dell'articolo 645 del National Electric Code statunitense e dell'NFPA 75.

⚠ AVVERTENZA
PERICOLO DI INCENDIO - Questa apparecchiatura deve essere collegata a un circuito dedicato a uscita singola, protetta da un interruttore automatico o un fusibile con lo stesso valore di corrente dell'unità. - Per scollegare l'unità è sufficiente staccare la spina o l'ingresso. Accertarsi che la presa elettrica destinata all'unità PDU in rack sia vicina all'unità e facilmente accessibile. - Alcuni modelli di unità PDU in rack vengono consegnati con ingressi IEC C14 o C20. È responsabilità dell'utente utilizzare il cavo di alimentazione più appropriato. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Spina / Ingresso PDU in rack	Valore nominale massimo interruttore automatico / fusibile esterno
Ingresso C14	10 A a 1 polo (15 A Nord America)
Ingresso C20	16 A a 1 polo (20 A Nord America)
NEMA 5-15P	15 A a 1 polo
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 pin (2P+G)	20 A a 1 polo
NEMA L6-20P	20 A a 2 poli
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 pin (3P+N+G)	20 A a 3 poli
NEMA L5-30P	30 A a 1 poli
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 pin (2P+G)	30 A a 2 poli
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 pin (3P+N+G)	30 A a 3 poli
CS 8365	50 A a 3 poli
IEC309-60A, 3 pin (2P+G)	60 A a 1 polo
IEC309-60A, 4 pin (3P+G), 5 pin (3P+N+G)	60 A a 3 poli
IEC309-16A, 3 pin (2P+G)	16 A a 1 polo
IEC309-16A, 5 pin (3P+N+G)	16 A a 3 poli
IEC309-32A, 3 pin (2P+G)	32 A a 1 polo
IEC309-32A, 5 pin (3P+N+G)	32 A a 3 poli
IEC309-63A, 3 pin (2P+G)	63 A a 1 polo
IEC309-63A, 5 pin (3P+N+G)	63 A a 3 poli

⚠ PERICOLO
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, ESPLOSIONI O ARCHI ELETTRICI - In alcuni terminali di uscita può essere presente tensione quando il LED è spento. - Prima di eseguire la manutenzione del dispositivo di carico o del cavo di alimentazione, scollegare la potenza di carico dal prodotto. - Per confermare l'assenza di alimentazione, utilizzare sempre un dispositivo di rilevazione della tensione nominale effettiva. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.

Le unità PDU in rack con uscite commutate commutano solo un polo dell'uscita dell'unità. In base alla configurazione del cablaggio di ingresso, nel terminale non commutato dell'uscita può essere presente tensione quando il LED è spento.

安全に関する情報

この説明書は保管しておいてください. この「安全に関する情報」では APC by Schneider Electric 機器の据付と保守で厳守しなければならぬ重要な手順を説明しています. APC by Schneider Electric 機器の設定、取付、移動、または保守に際しユーザーの皆様参照していただくことを目的としています.

⚠ 危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険があります。 - Rack PDU は、アクセス権が制限された状態において、管理された場所内の熟練者によって設置され、操作されることが意図されています。 - Rack PDU の電源入力が保証されると、信頼性のある設置（アース）接続が与えられます。 - 取り付けられた負荷機器から、高電流が漏電する場合があります。漏電流の合計が 3.5mA を超える場合は、Rack-Mount PDU に電源を投入する前に、Rack-Mount PDU の補助接地（M5 ネジ）を施設内の信頼性の高い接地に接続してください。 - 高電流が導電物を通過すると、発熱により重いやけどを負う恐れがあります。 - Rack-Mount PDU のカバーを取り外して使用しないでください。 - 内部にはユーザーが取り替え可能な部品はありません。資格を持つ技術者に修理を依頼してください。 - 取付 / 固定やケーブル管理には付属の金具類のみ使用してください。 - 室内の、低温な環境で使用してください。 これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

- Rack-Mount PDU の取付は、当該地域および国のすべての規格に準じて行ってください。

- 接地の検証を行うことができない場合は、Rack-Mount PDU に機器を接続する前に、Rack-Mount PDU を商用電源のコンセントから取り外してください。
- Rack-Mount PDU の電源コードを商用電源コンセントに取り付ける前に、Rack-Mount PDU をラックに適切に取り付けて、負荷と信号の接続を行います。
- 商用電源のコンセントと Rack-Mount PDU の電源コードがしっかりと接続されて安全であることを確認してください。

- 一人で作業を行わないでください。また、危険がある状況で作業を行わないでください。

- Rack PDU は、米国電気工事規程の第 645 条および NFPA 75 に準拠し、情報技術室への設置に適しています。

⚠ 警告
？気注意 - 本機器は、Rack-Mount PDU と同等の電流定格をもつサーキットブレーカまたはヒューズによって保護された専用の電源回路に接続してください。 - プラグを差込口から抜くことにより、Rack-Mount PDU を電源から切断することができます。すぐに手が届く、Rack-Mount PDU の近くのコンセントにプラグを取り付けてください。 - Rack-Mount PDU の一部のモデルでは IEC C14 または C20 コンセントを使用します。ユーザーの責任に基づいて、適切な電源コードを使用してください。 これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながるおそれがあります。

Rack-Mount PDU 差込プラグ / 差込口	外部サーキットブレーカ / ヒューズ最大定格
C14 差込口	10 A 1 極 * (北米：15 A)
C20 差込口	16 A 1 極 * (北米：20A)
NEMA 5-15P	15 A 1 極
NEMA 5-20P、L5-20P IEC309-20A、3 ピン (2 ピン + 接地)	20 A 1 極
NEMA L6-20P	20 A 2 極
NEMA L21-20P IEC309-20A、5 ピン (3 ピン + ニュートラル + 接地)	20 A 3 極
NEMA L5-30P	30 A 1 極
NEMA L14-30P、L6-30P IEC309-30A、3 ピン (2 ピン + 接地)	30 A 2 極
NEMA L15-30P、L21-30P IEC309-30A、5 ピン (3 ピン + ニュートラル + 接地)	30 A 3 極
CS 8365	50 A 3 極
IEC309-60A、3 ピン (2 ピン + 接地)	60A 1 極
IEC309-60A、4 ピン (3 ピン + 接地)、5 ピン (3 ピン + ニュートラル + 接地)	60A 3 極
IEC309-16A、3 ピン (2 ピン + 接地)	16A 1 極
IEC309-16A、5 ピン (3 ピン + ニュートラル + 接地)	16A 3 極
IEC309-32A、3 ピン (2 ピン + 接地)	32A 1 極
IEC309-32A、5 ピン (3 ピン + ニュートラル + 接地)	32A 3 極
IEC309-63A、3 ピン (2 ピン + 接地)	63A 1 極
IEC309-63A、5 ピン (3 ピン + ニュートラル + 接地)	63A 3 極

⚠ 危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険があります。 - コンセント端子の一部は、LED がオフの場合でも電圧があります。 - 負荷機器または電源コードの修理を行う前に、本製品から電源コードを取り外してください。 - 必ず適切な定格の電圧感知装置を使用して、電源がオフであることを確認してください。 これらの指示手順に従わない場合、人体の重大な損傷または死亡につながります。

切り替えコンセント付き Rack-Mount PDU では、Rack-Mount PDU コンセントの 1 極のみを切り替えます。入力配線構成によっては、コンセントの切り替えなしの端子は、コンセントの LED がオフのときにも電圧がある場合があります。

安全信息

妥善保管说明书。
. 本“安全信息”包含有在安装和维护 APC by Schneider Electric 设备过程中须遵守的重要说明。
本手册适用于 APC by Schneider Electric 客户设置、安装、搬运或维护 APC by Schneider Electric 设备。

⚠ 危险
触电、爆炸或电弧闪光的危险 - 机架 PDU 旨在由技术人员在访问受限的受控位置进行安装和操作。 - 确保机架 PDU 的电源输入具有可靠的接地（地面）连接。 - 连接的负载可能泄漏出高电流。如果总的泄漏电流将超出 3.5 mA，接通机架 PDU 前，将一根接地线从机架 PDU 辅助接地（M5 螺纹）连接到设施中的可靠接地。 - 高电流通过导电材料会引起严重烧伤。 - 如果盖板拆除，请勿操作机架 PDU。 - 内部没有用户可以检修的零件。请安排具有资历的人员进行检修。 - 连接固定和电缆控制附件时，只能使用我们提供的器件。 - 只能在室内的干燥位置使用。 否则，可能导致死亡或严重受伤。

- 安装机架 PDU 时，请遵守当地和国家的所有法规。
- 在无法确认是否接地时，在机架 PDU 连接设备前，请从市电电源插座断开机架 PDU。
- 机架 PDU 适当安装到机架式机柜，且完成了所有负载和信号连接后，在市电电源插座，连接机架 PDU 的电源线。
- 确保市电电源插座和机架 PDU 电线线和插头状况良好。
- 请勿独自作业，亦不得在危险条件下作业。
- 机架 PDU 适用于根据《国家电气法规》第 645 条和 NFPA75 安装在信息技术室。

⚠ 警告
起火危险 - 该设备应当连接到单一插座的专用电路，并利用具有与机架 PDU 相同电流等级的断路器或保险丝加以保护。 - 插头或引入线用作机架 PDU 的断路器。确保机架 PDU 的市电电源插座靠近机架 PDU，且容易接近。 - 一些型号的机架 PDU 提供有 IEC C14 或 C20 引入线。用户应负责使用合适的电源线。 否则，可能导致死亡或严重受伤。

机架 PDU 输入插头 / 引入线	外部断路器 / 保险丝最大额定值
C14 引入线	10 A 1- 极 * (15 A 北美)
C20 引入线	16 A 1- 极 * (20A 北美)
NEMA 5-15P	15 A 1- 极
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 引脚 (2P+G)	20 A 1- 极
NEMA L6-20P	20 A 2- 极
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 引脚（3P+N+G）	20 A 3- 极
NEMA L5-30P	30 A 1- 极
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 引脚 (2P+G)	30 A 2- 极
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 引脚（3P+N+G）	30 A 3- 极
CS 8365	50 A 3- 极
IEC309-60A, 3 引脚 (2P+G)	60A 1- 极
IEC309-60A, 4 引脚（3P+G）, 5 引脚（3P+N+G）	60A 3- 极
IEC309-16A, 3 引脚 (2P+G)	16A 1- 极
IEC309-16A, 5 引脚（3P+N+G）	16A 3- 极
IEC309-32A, 3 引脚 (2P+G)	32A 1- 极
IEC309-32A, 5 引脚（3P+N+G）	32A 3- 极
IEC309-63A, 3 引脚 (2P+G)	63A 1- 极
IEC309-63A, 5 引脚（3P+N+G）	63A 3- 极

⚠ 危险
触电、爆炸或电弧闪光的危险 - LED 熄灭时，一些引出端子带有电压。 - 检修负载设备或电源线前，从该产品断开负载电源线。 - 请务必使用具有合适额定电压的传感设备，确认电源已经关闭。 否则，可能导致死亡或严重受伤。

具有开关式引出线的机架 PDU 只能开关机架 PDU 引出线的一极。根据输入布线配置，引出线 LED 熄灭时，未关闭的引出线端子仍带有电压。

Thông Tin An Toàn

Lưu các hướng dẫn này. Thông Tin An Toàn này chứa các hướng dẫn quan trọng cần phải tuân thủ trong khi lắp đặt và bảo trì thiết bị APC by Schneider Electric. Nó dành cho các khách hàng APC by Schneider Electric lắp đặt, cài đặt, di chuyển, hoặc bảo trì thiết bị APC by Schneider Electric.

⚠ NGUY HIỂM
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, NỔ, HOẶC HỒ QUANG - Ở cảm PDU được chỉ định lắp đặt và sử dụng bởi người có kinh nghiệm và trong khu vực được kiểm soát và hạn chế tiếp cận. - Đảm bảo rằng nguồn điện cho ổ cảm PDU có tiếp đất (nối đất) tin cậy. - Có thể có dòng điện rò cao từ các phụ tải được đấu vào. Nếu tổng dòng rò vượt quá 3,5mA, hãy đấu một dây đất từ đầu tiếp đất bổ sung của Thanh PDU (dây M5) tới một điểm tiếp đất tin cậy trong thiết bị của bạn trước khi cắm điện cho Thanh PDU. - Dòng điện cao qua các vật liệu dẫn điện có thể gây bỏng nặng. - Không vận hành Thanh PDU nếu không có nắp. - Không có bộ phận nào mà người sử dụng có thể bảo trì. Hãy để việc bảo trì cho các nhân viên có trình độ. - Chỉ sử dụng phần cứng đã được cung cấp để đấu các phụ kiện lắp ráp và kiểm soát cáp. - Chỉ sử dụng trong nhà ở vị trí khô ráo. Không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.

- Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương và quốc gia khi lắp đặt Thanh PDU.
- Khi không thể kiểm tra tiếp đất, tháo điện Thanh PDU từ ổ cảm nguồn trước khi đấu nối thiết bị với Thanh PDU.

- Nói dây nguồn Thanh PDU với ổ cảm nguồn sau khi Thanh PDU được lắp một cách phù hợp vào tủ rack và tất cả các đầu nối phụ tải và tín hiệu đã được thực hiện.
- Đảm bảo rằng ổ cảm điện nguồn và dây nguồn và đầu cảm Thanh PDU vẫn còn tốt.

- Không làm việc một mình hoặc trong điều kiện nguy hiểm.

- Ổ điện PDU phù hợp để lắp đặt trong các Phòng công nghệ thông tin và tuân thủ theo Điều 645 của Đạo luật Điện lưới Quốc gia và NFPA 75.

⚠ CẢNH BÁO
NGUY CƠ CHÁY - Cần đấu nối thiết bị này đến một mạch chuyên dụng ổ cảm đơn được bảo vệ bởi một cái ngắt mạch hoặc cầu chì cùng loại như Thanh PDU. - Đầu cảm hay đầu vào đóng vai trò là thiết bị ngắt cho Thanh PDU. Đảm bảo rằng ổ cảm nguồn cho Thanh PDU gần Thanh PDU và có thể sẵn sàng tiếp cận. - Một số kiểu Thanh PDU được cung cấp với các đầu vào IEC C14 hoặc C20. Sử dụng dây nguồn phù hợp là trách nhiệm của người sử dụng. Không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.

Thanh PDU Đầu Cảm / Đầu Vào	Cái Ngắt / Cầu Chi Ngoài Loại tối đa
Đầu vào C14	10 A 1-cực (15 A Bắc Mỹ)
Đầu vào C20	16 A 1-cực (20 A Bắc Mỹ)
NEMA 5-15P	15 A 1-cực
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3-chân (2P+G)	20 A 1-cực
NEMA L6-20P	20 A 2-cực
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5-chân (3P+N+G)	20 A 3-cực
NEMA L5-30P	30 A 1-cực
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3-chân (2P+G)	30 A 2-cực
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5-chân (3P+N+G)	30 A 3-cực
CS 8365	50 A 3-cực
IEC309-60A, 3-chân (2P+G)	60A 1-cực
IEC309-60A, 4-chân (3P+G), 5-chân (3P+N+G)	60A 3-cực
IEC309-16A, 3-chân (2P+G)	16A 1-cực
IEC309-16A, 5-chân (3P+N+G)	16A 3-cực
IEC309-32A, 3-chân (2P+G)	32A 1-cực
IEC309-32A, 5-chân (3P+N+G)	32A 3-cực
IEC309-63A, 3-chân (2P+G)	63A 1-cực
IEC309-63A, 5-chân (3P+N+G)	63A 3-cực

⚠ NGUY HIỂM
NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, NỔ, HOẶC HỒ QUANG - Một số thiết bị đầu cuối ổ cảm có điện áp khi đèn LED tắt. - Tháo dây nguồn phụ tải từ sản phẩm này trước khi bảo trì thiết bị phụ tải hay dây nguồn. - Luôn sử dụng thiết bị cảm biến điện áp loại phù hợp để xác nhận nguồn tắt. Không tuân thủ các hướng dẫn này sẽ dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng.

Các Thanh PDU có các ổ cảm có công tắc chỉ đóng mở một cực cuối ổ cảm đồ của thanh PDU. Phủ thuộc vào cấu hình dây đầu vào, thiết bị đầu cuối không có công tắc của ổ cảm có thể có điện áp khi đèn LED của ổ cảm tắt.

VI

ข้อมูลความปลอดภัย

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้.

ข้อมูลความปลอดภัยนี้ประกอบด้ยคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามในระหว่างการติดตั้งและกการบำรุงรักษาอุปกรณ์ APC by Schneider Electric อุปกรณ์นี้มิได้สำหรับลูกค้า APC by Schneider Electric ที่ต้องการตั้งค่า ติดตั้ง เคลื่อนย้าย หรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ APC by Schneider Electric

⚠ อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า - Rack PDU จะต้องติดตั้งและใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ที่มีการควบคุมโดยมีการ จำกัดการเข้าถึง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังไฟฟ้าสำหรับ Rack PDU มีการเชื่อมต่อสายดินที่เชื่อถือได้ - อาจเกิดกระแสไฟรั่วสูงจากโหลดที่ติดอยู่ด้วย หากกระแสไฟรั่วรวมเกินกว่า 3.5 mA ไฟเดินสายกราวด์จากกราวด์ เสริมของเครื่องจ่ายไฟ (เกลียว M5) ไม่ยังกราวด์ที่เชื่อถือได้อาคารก่อนที่จะไฟส่งงานกับเครื่องจ่ายไฟ - กระแสไฟสูงผ่านวัสดุตัวหนี้ย่นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงได้ - ห้ามใช้งานเครื่องจ่ายไฟขณะไม่มีฝาครอบ - ห้ามผู้ใช้ซ่อมบำรุงภายในเครื่องจ่ายไฟ โปรดให้บุคลากรผู้ชำนาญงานซ่อมบำรุงเครื่องจ่ายไฟ - ใช้เฉพาะฮาร์ดแวร์ที่ให้มาสำหรับการยึดติดและสำหรับอุปกรณ์เสริมควบคุมสายเคเบิลเท่านั้น - ใช้ไม่รมในพื้นที่แห้งเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

- ปฏิบัติตามระเบียบทั้งหมดในท้องถิ่นและในประเทศเมื่อทำการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟ
- เมื่อไม่สามารถตรวจสอบกราวด์ได้ ให้ตัดการเชื่อมต่อเครื่องจ่ายไฟจากเต้ารับไฟอาคารก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ กับเครื่องจ่ายไฟ
- เชื่อมต่อสายไฟของเครื่องจ่ายไฟกับเต้ารับไฟอาคารหลังจากที่ได้ยึดเครื่องจ่ายไฟกับฝาปิดนรีอย่างเหมาะสมและเชื่อมต่อโหลดและสัญญาณทั้งหมดแล้ว
- ตรวจสอบว่าเต้าเสียบไฟอาคารและสายไฟและปลั๊กของเครื่องจ่ายไฟอยู่ในสภาพดี

- ห้ามทำงานโดยลำพังหรือภายใต้สภาวะที่อันตราย

- Rack PDU เหมาะสำหรับการติดตั้งในห้องเทคโนโลยีสารสนเทศตามตรา 645 ของ National Electric Code และ NFPA 75

⚠ คำเตือน
อันตรายจากไฟไหม้ - ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับวงจรที่มีเต้ารับเดียวที่มีการป้องกันโดยเบรกเกอร์วงจรหรือฟิวส์ที่มีระดับกระแสไฟเดียวกับเครื่องจ่ายไฟ - ปลั๊กหรือเต้าเสียบทำหน้าที่เป็นตัวตัดการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องจ่ายไฟ ตรวจสอบว่าเต้ารับไฟอาคารสำหรับเครื่องจ่ายไฟอยู่ใกล้กับเครื่องจ่ายไฟและเข้าถึงได้ง่าย - เครื่องจ่ายไฟบางรุ่นจะให้เต้าเสียบ IEC C14 หรือ C20 มาด้วย การใช้สายไฟที่เหมาะสมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้สามารถส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

เครื่องจ่ายไฟแบบติดตั้งในตู้แร็ค	เบรกเกอร์วงจรภายนอก / ฟิวส์ระดับสูงสุด
ปลั๊กอิน พุด / เต้าเสียบ	ระดับสูงสุด
เต้าเสียบ C14	10A แบบ 1 ขั้ว* (15 A สำหรับอเมริกาเหนือ)
เต้าเสียบ C20	16A แบบ 1 ขั้ว* (20 A สำหรับอเมริกาเหนือ)
NEMA 5-15P	15 A แบบ 1 ขั้ว
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, แบบ 3 พิน (2P+G)	20 A แบบ 1 ขั้ว
NEMA L6-20P	20 A แบบ 2 ขั้ว
NEMA L21-20P IEC309-20A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	20 A แบบ 3 ขั้ว
NEMA L5-30P	30 A แบบ 1 ขั้ว
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, แบบ 3 พิน (2P+G)	30 A แบบ 2 ขั้ว
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	30 A แบบ 3 ขั้ว
CS 8365	50 A 3-pole
IEC309-60A, แบบ 3 พิน (2P+G)	60 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-60A, แบบ 4 พิน (3P+G), แบบ 5 พิน (3P+N+G)	60 A แบบ 3 ขั้ว
IEC309-16A, แบบ 3 พิน (2P+G)	16 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-16A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	16 A แบบ 3 ขั้ว
IEC309-32A, แบบ 3 พิน (2P+G)	32 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-32A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	32 A แบบ 3 ขั้ว
IEC309-63A, แบบ 3 พิน (2P+G)	63 A แบบ 1 ขั้ว
IEC309-63A, แบบ 5 พิน (3P+N+G)	63 A แบบ 3 ขั้ว

⚠ อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า - ชั่วคราวับบางขั้วมีแรงดันไฟอยู่เมื่อ LED ตมย - ตัดการเชื่อมต่อสายไฟของอุปกรณ์อื่นจากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อื่นหรือสายไฟที่ต่ออยู่ - ใช้อุปกรณ์ตรวจจันแรงดันไฟสูงสุดที่เหมาะสมเสมอเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีไฟ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

เครื่องจ่ายไฟที่มีการสวิตซ์เต้ารับสวิตซ์เต้ารับเครื่องจ่ายไฟเพื่บงหนึ่งขั้วเท่านั้น ขั้วต่อดำรับที่ยังไม่ได้สวิตซ์อาจมีแรงดันไฟอยู่ เมื่อ LED ของเต้ารับดับ ขั้วนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการวางระบบสายไฟोनพุด

Informasi Keselamatan

Simpan petunjuk ini. Informasi Keselamatan ini berisi petunjuk penting yang perlu diikuti selama pemasangan dan pemeliharaan peralatan APC by Schneider Electric. Ini diperuntukkan pelanggan APC by Schneider Electric yang menyilapkan, memasang, memindahkan atau memelihara peralatan APC by Schneider Electric.

⚠ BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN LISTRIK ATAU PERCIKAN BUNGA API - Rack PDU dimaksudkan untuk dipasang dan dioperasikan oleh orang yang ahli di lokasi terkendali dengan akses terbatas. - Pastikan input daya untuk Rack PDU memiliki sambungan pentanahan yang andal. - Dimungkinkan adanya arus bocoran yang tinggi akibat beban yang ditambahkan. Jika jumlah arus bocoran sampai melebihi 3.5mA, kaikan kabel massa dari massa tambahan PDU di dalam Rak (drat M5) ke massa yang dapat diandalkan pada instalasi Anda sebelum menghidupkan PDU di dalam Rak. - Arus kuat melalui bahan penghantar dapat menyebabkan kebakaran hebat. - Jangan menjalankan PDU di dalam Rak dalam keadaan tutupnya terbuka. - Di dalam tidak ada suku cadang yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada orang yang ahli. - Hanya gunakan perangkat keras yang telah disediakan untuk menempelkan dan menempatkan aksesoris pengendalian kabel. - Gunakan hanya di dalam ruangan di tempat kering. Tidak mengikuti petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera berat.

- Ikuti semua sandi setempat dan nasional sewaktu memasang PDU di dalam Rak.
- Apabila pembumian tidak dapat dibuktikan, lepaskan PDU di dalam Rak dari stopkontak utilitas sebelum menghubungkan peralatan dengan PDU di dalam Rak.
- Hubungkan kabel daya PDU di dalam Rak dengan stopkontak utilitas setelah PDU di dalam Rak ditempatkan pada kerangka rak dengan benar dan semua sambungan beban dan sinyal dibuat.
- Pastikan bahwa stopkontak utilitas dan kabel daya dan steker PDU di dalam Rak dalam keadaan baik.
- Jangan bekerja sendiri atau dalam keadaan berbahaya.
- Rack PDU cocok untuk dipasang di Ruang Teknologi Informasi sesuai dengan Pasal 645 Peraturan Kelistrikan Nasional (NEC) dan NFPA 75.

⚠ PERINGATAN
BAHAYA KEBAKARAN - Peralatan ini perlu dihubungkan dengan rangkaian khusus berstopkontak tunggal yang dilindungi dengan sakelar atau sekring dengan nilai arus yang sama dengan PDU di dalam Rak. - Steker atau lubang colokan berlaku sebagai pemutus hubungan untuk PDU di dalam Rak. Pastikan bahwa stopkontak utilitas untuk PDU di dalam Rak dekat dengan untuk PDU di dalam Rak dan siap digunakan. - Beberapa model PDU di dalam Rak disediakan dengan lubang colokan IEC C14 atau C20. Penggunaan kabel daya yang tepat merupakan tanggung jawab pengguna. Tidak mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan kematian atau cedera berat.

PDU di dalam Rak Steker / Lubang Colokan Masukan	Sakelar / Sekring Luar Nilai maksimum
Lubang Colokan C14	10 A 1-kutub (15 A Amerika Utara)
Lubang Colokan C20	16 A 1-kutub (20 A Amerika Utara)
NEMA 5-15P	15 A 1-kutub
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3-kutub (2P+G)	20 A 1-kutub
NEMA L6-20P	20 A 2-kutub
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5-kutub (3P+N+G)	20 A 3-kutub
NEMA L5-30P	30 A 1-kutub
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3-kutub (2P+G)	30 A 2-kutub
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5-kutub (3P+N+G)	30 A 3-kutub
CS 8365	50 A 3-kutub
IEC309-60A, 3-kutub (2P+G)	60 A 1-kutub
IEC309-60A, 4-kutub (3P+G), 5-kutub (3P+N+G)	60 A 3-kutub
IEC309-16A, 3-kutub (2P+G)	16 A 1-kutub
IEC309-16A, 5-kutub (3P+N+G)	16 A 3-kutub
IEC309-32A, 3-kutub (2P+G)	32 A 1-kutub
IEC309-32A, 5-kutub (3P+N+G)	32 A 3-kutub
IEC309-63A, 3-kutub (2P+G)	63 A 1-kutub
IEC309-63A, 5-kutub (3P+N+G)	63 A 3-kutub

⚠ BAHAYA
BAHAYA SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN LISTRIK ATAU PERCIKAN BUNGA API - Sebagian terminal stopkontak masih memiliki tegangan ketika LED telah diputis. - Lepas kabel daya beban dari produk ini sebelum memperbaiki peralatan beban atau kabel daya. - Selalu gunakan alat pendeteksi tegangan yang telah dinilai dengan benar untuk memastikan bahwa daya telah diputis. Tidak mengikuti petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera berat.

PDU di dalam Rak dengan stopkontak yang dapat dihidup-matikan hanya menghidup-matikan satu kutub dari stopkontak pada PDU di dalam rak. Tergantung pada susunan pemasangan kabel masukan, terminal stopkontak yang tidak dapat dihidup-matikan boleh jadi memiliki tegangan ketika LED stopkontak telah diputis.

안전 정보

본 설명서에서 잘 보관하십시오 . 본 안전 정보에는 APC by Schneider Electric 장비를 설치 및 유지보수하는 동안 준수해야 할 중요 지침이 포함되어 있습니다 . 본 자료는 APC by Schneider Electric 장비를 설정, 설치, 재배포 또는 유지보수하기 위한 목적으로 APC by Schneider Electric 고객에게 제공됩니다 .

⚠ 위험
감전, 폭발 및 아크 플래시 위험 - Rack PDU 는 접근이 제한된 통제된 장소에서 숙련된 담당자가 설치하고 작동하도록 설계되었습니다 . - Rack PDU 에 대한 전원 입력이 신뢰할 수 있는 점지 (어스) 연결을 갖고 있는지 확인하십시오 . - 연결된 부하로부터 높은 누설 전류가 발생할 수 있습니다 . 총 누설 전류가 3.5mA 를 초과하는 경우에는 랙 PDU 보조 접지 (M5 스레드) 의 접지선을 장비에서 확실하게 접지되는 부분에 연결한 후에 랙 PDU 에 전력을 공급하십시오 . - 전도성 재료를 통과하는 고전류로 인해 심각한 화상을 입을 수 있습니다 . - 커버를 제거한 채로 Rack PDU 를 조작하지 마십시오 . - 내부에 사용자가 정비할 수 있는 부품은 없습니다 . 자격을 갖춘 사람에게 정비를 요청하십시오 . - 마운팅 부착 및 케이블 조 절 액세서리용으로 제공된 하드웨어만 사용하십시오 . - 여러한 실례에서만 사용하십시오 . 이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다 ?.

- 랙 PDU 를 설치할 때 모든 지역 및 국가 법규를 준수하십시오 .
- 접지 상태를 확인할 수 없으면 랙 PDU 에 장비를 연결하기 전에 전원 콘센트에서 랙 PDU 를 분리하십시오 .
- 랙 PDU 가 랙 인클로저에 장착되고 모든 부하 및 신호가 연결된 후에 랙 PDU 전원 코드를 전원 콘센트에 연결하십시오 .
- 전원 콘센트 , 랙 PDU 전원 코드 및 플러그 상태가 모두 양호해야 합니다 .
- 위험한 상황에서 작업하거나 혼자서 작업하지 마십시오 .
- Rack PDU 는 NEC(National Electric Code) 및 NFPA 75 의 645 조에 따라 IT 룸에 설치하기에 적합합니다 .

⚠ 경고
? 재 위험 - 본 장비는화로 차단기 또는 랙 PDU 와 동일한 정격 전류의 퓨즈로 보호되는 콘센트가 하나인 전용 회로에 연결해야 합니다 . - 플러그 또는 인렛은 랙 PDU 를 분리하는 역할을 합니다 . 랙 PDU 용 전원 콘센트는 랙 PDU 와 가깝고 쉽게 접근할 수 있어야 합니다 . - 일부 랙 PDU 모델에는 IEC C14 또는 C20 인렛이 함께 제공됩니다 . 올바른 전원 코드를 사용하십시오 . 이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있 ???.

랙 PDU 입력 플러그 / 인렛	외부 회로 차단기 / 퓨즈 최대 정격
C14 인렛	10 A 1 극 *(15 A 북미)
C20 인렛	16 A 1 극 *(20 A 북미)
NEMA 5-15P	15 A 1 극
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 핀 (2P+G)	20 A 1 극
NEMA L6-20P	20 A 2 극
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 핀 (3P+N+G)	20 A 3 극
NEMA L5-30P	30 A 1 극
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 핀 (2P+G)	30 A 2 극
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 핀 (3P+N+G)	30 A 3 극
CS 8365	50 A 3 극
IEC309-60A, 3 핀 (2P+G)	60A 1 극
IEC309-60A, 4 핀 (3P+G), 5 핀 (3P+N+G)	60A 3 극
IEC309-16A, 3(2P+G)	16A 1 극
IEC309-16A, 5 핀 (3P+N+G)	16A 3 극
IEC309-32A, 3 핀 (2P+G)	32A 1 극
IEC309-32A, 5 핀 (3P+N+G)	32A 3 극
IEC309-63A, 3 핀 (2P+G)	63A 1 극
IEC309-63A, 5 핀 (3P+N+G)	63A 3 극

⚠ 위험
감전, 폭발 및 아크 플래시 위험 - 일부 콘센트 터미널에는 LED 가 꺼져 있더라도 전압이 있습니다 . - 부하 장비 또는 전원 코드를 정비하기 전에 본 제품에서 부하 전원 코드를 분리하십시오 . - 항상 적절한 정격 전압 검출 장치를 사용하여 전원이 꺼져 있는지 확인하십시오 . 이러한 지침을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 당할 수 있습니다 .

스위치형 콘센트가 있는 랙 PDU 는 랙 PDU 콘센트의 1 극만 전환합니다 . 입력 배선 구성에 따라 콘센트 LED 가 꺼져 있더라도 콘센트의 비스위치형 터미널에는 전압이 있을 수 있습니다 .

Инструкции по технике безопасности

Сохраните эти инструкции. Данные инструкции по технике безопасности необходимо соблюдать при установке и техническом обслуживании оборудования компании APC by Schneider Electric. Они предназначены для заказчиков компании APC by Schneider Electric, которые выполняют установку, настройку, перемещение или обслуживание оборудования APC by Schneider Electric.

⚠ ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА, ВСПЫШКИ ДУГИ - Блок распределения питания для монтажа в стойку (Rack PDU) предназначен для монтажа и эксплуатации только лицами с соответствующими навыками в контролируемых помещениях с ограниченным доступом. - Убедитесь, что вход питания блока распределения питания для монтажа в стойку (Rack PDU) имеет надежное заземление. - Возможно появление значительных токов утечки от подсоединенных нагрузок. Если суммарный ток утечки будет превышать 3,5 мА, необходимо проложить провод заземления от дополнительной точки заземления стоечного блока распределения питания (БРП) (резьба M5) до надежной точки заземления на объекте перед включением БРП под напряжение. - Большой ток при прохождении через проводящие материалы может вызвать сильные ожоги. - При снятых крышках эксплуатация стоечного БРП запрещена. - Внутри БРП нет деталей, допускающих обслуживание пользователем. Обслуживание БРП должно выполняться квалифицированным персоналом. - Для прикрепления монтажных устройств и устройств для работы с кабелями необходимо использовать только специально поставляемое оборудование. - БРП разрешается использовать только внутри помещения и в сухом месте. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

- При монтаже стоечного БРП соблюдайте все национальные и местные нормы и правила.
- Если заземление проверить невозможно, отсоедините стоечное БРП от розетки перед подключением к нему оборудования.
- После установки стоечного БРП в стойку, подключения нагрузки и выполнения всех сигнальных соединений, подсоедините шнур питания БРП к розетке.
- Проверьте, чтобы розетка, а также шнур питания и штепсель стоечного БРП были в хорошем состоянии.
- Запрещается работать без помощника или в опасных условиях.
- Блок распределения питания для монтажа в стойку (Rack PDU) Стойка PDU подходит для установки в информационно-технических помещениях в соответствии со статьей 645 Национальных электротехнических норм и правил и Стандартом 75 Национальной ассоциации противопожарной защиты.

⚠ ОСТОРОЖНО
ПОЖАРООПАСНОСТЬ - Данное оборудование необходимо подсоединять к специально выделенному контуру с одной розеткой, защищенному автоматическим выключателем или предохранителем, рассчитанным на такой же номинальный ток, что и стоечный БРП. - Для отсоединения стоечного БРП используйте штепсель или гнездо. Необходимо проверить, чтобы розетка для питания стоечного БРП находилась рядом с ним и была легко доступной. - Некоторые модели стоечных БРП поставляются с гнездами IEC C14 или C20. За выбор надежающего шнура питания отвечает пользователь. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

Стоечный БРП Штепсель/гнездо	Наружный автоматический выключатель/предохранитель Макс. номинальный ток
Гнездо C14	10A 1 полюс (15A Сев. Америка)
Гнездо C20	16A 1 полюс (20A Сев. Америка)
NEMA 5-15P	15A 1 полюс
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 штыря (2ф + заземл.)	20A 1 полюс
NEMA L6-20P	20A 2 полюса
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	20A 3 полюса
NEMA L5-30P	30A 1 полюс
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 штыря (2ф + заземл.)	30A 2 полюса
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	30A 3 полюса
CS 8365	50 A 3 полюса
IEC309-60A, 3 штыря (2ф + заземл.)	60A 1 полюс
IEC309-60A, 4 штыря (3ф + заземл.), 5 штырей (3ф + н + заземл.)	60A 3 полюса
IEC309-16A, 3 штыря (2ф + заземл.)	16A 1 полюс
IEC309-16A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	16A 3 полюса
IEC309-32A, 3 штыря (2ф + заземл.)	32A 1 полюс
IEC309-32A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	32A 3 полюса
IEC309-63A, 3 штыря (2ф + заземл.)	63A 1 полюс
IEC309-63A, 5 штырей (3ф + н + заземл.)	63A 3 полюса

⚠ ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА, ВСПЫШКИ ДУГИ - Некоторые выходные клеммы могут оставаться под напряжением, даже если светодиод отключен. - Перед обслуживанием нагрузочного оборудования или шнура питания необходимо отсоединить нагрузочный шнур питания от изделия. - Для проверки обесточивания необходимо всегда использовать соответствующее устройство поиска напряжения. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти.

Стоечный БРП с переключаемыми выходами обеспечивает только переключение одного полюса у выхода БРП. В зависимости от конфигурации входной проводки, на отключенной клемме на выходе может сохраняться напряжение, даже если светодиод на выходе отключен.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

Осы нұсқауларды сақтап қойыңыз. Осы Қауіпсіздік туралы ақпаратта Schneider электрлік жабдығын орнату мен техникалық қызмет көрсету кезінде орындалуға тиісті маңызды нұсқаулар берілген. Бұл APC by Schneider Electric жабдығының параметрлерін баптайтын, орнататын, орын ауыстыратын немесе техникалық қызмет көрсететін APC by Schneider Electric компаниясының тұтынушыларына арналған.

⚠ ҚАУІПТІ
ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ, ЖАРЫЛЫС НЕМЕСЕ ДОҒА ЖАРҚЫЛЫ ҚАТЕРІ БАР - Түпқойманың электр қуатын тарату блогы тәжірибелі маманмен шектеулі қолжетімдіктегі бақыланатын орында орнатуға және пайдалануға арналған. - Түпқойманың электр қуатын тарату блогына арналған қуат кірісінің тұрақты жерге тұйықталған (жерлендірілген) қосылымы бар. - Тіркелген блоктардан жоғары кернеулі ток жылыстауы мүмкін. Егер жылыстайтын тоқтың жалпы мөлшері 3,5 МА мәнінен асса, Rack PDU құрылғысына қуат берерден бұрын Rack PDU құрылғысынан қосымша жерге тұйықтау сымын (M5 тарамды) жабдықтағы сенімді жерге тұйықтау құралына жалғаныз. - Өткізгіш материалдар арқылы өтетін жоғары кернеулі ток аса қатты күйдіруі мүмкін. - Rack PDU құрылғысының қақпағы алынған кезде, оны пайдалануға болмайды. - Ішінде пайдаланушы жөндей алатын бөлшектер жоқ. Білікті қызмет көрсетуші мамандарға хабарласыңыз. - Құрастыратын және симмен басқарылатын керек-жарақтарды жалғау үшін тек құрылғымен бірге келетін аппаратқы жабдықты пайдаланыңыз. - Тек үй-жайда, құрғақ жерде пайдалану керек. Осы нұсқауларды орындамау қазаға немесе елеулі жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Rack PDU құрылғысын орнатқан кезде барлық жергілікті және мемлекеттік ережелерді ұстаныңыз.
- Жерге тұйықталуын тексеру мүмкін болмаса, жабдықты Rack PDU құрылғысына жалғардан бұрын оны желілік қуат шығысынан ажыратыңыз.
- Rack PDU құрылғысының қуат сымын желілік қуат шығысына Rack PDU құрылғысының құрастыру шақыфна дұрыс құрастырылып, барлық жүктемелік және сигналдық қосылымдар жасалғаннан кейін жалғаныз.
- Желілік қуат шығысының және Rack PDU құрылғысының қуат сымы мен ашасының жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз.
- Жалғыз болғанда немесе қатерлі жағдайларда жұмыс істеуге болмайды.
- Түпқойманың электр қуатын тарату блогы Ұлттық электртехникалық нормалар мен ережелердін 645-бабына және NFPA 75 ережесіне сәйкес Ақпараттық технологиялар кабинеттерінде орнатуға қолайлы.

⚠ ЕСКЕРТУ
ӨРТ ШЫҒУ ҚАТЕРІ БАР - Бұл жабдықты Rack PDU құрылғысымен бірдей номиналды тоғы бар автоматты тұйықтағышпен немесе сақтандырғышпен қорғалған бір розеткалы арнайы тізбекке жалғау қажет. - Аша немесе қуат кірісі Rack PDU құрылғысы үшін ажыратқыш ретінде жүреді. Rack PDU құрылғысына арналған желілік қуат шығысының Rack PDU құрылғысына жақын және оңай жететін жерде болуын қамтамасыз етіңіз. - Rack PDU құрылғысының кейбір үлгілері IEC C14 не C20 қуат кірістерімен жабдықталады. Дұрыс қуат сымын қолдану үшін пайдаланушы жауапкершілік көтереді. Осы нұсқауларды орындамау қазаға немесе елеулі жарақатқа ұшыратуы мүмкін.

Rack PDU құрылғысы Кіріс ашасы / қуат кірісі	Сыртқы автоматты ажыратқыш / сақтандырғыш Ең үлкен қуаттылығы
C14 қуат кірісі	10 A 1 полюс (15 A Солтүстік Америка)
C20 қуат кірісі	16 A 1 полюс (20A Солтүстік Америка)
NEMA 5-15P	15 A 1 полюс
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 істікше (2P+G)	20 A 1 полюс
NEMA L6-20P	20 A 2 полюс
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 істікше (3P+N+G)	20 A 3 полюс
NEMA L5-30P	30 A 1 полюс
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 істікше (2P+G)	30 A 2 полюс
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 істікше (3P+N+G)	30 A 3 полюс
CS 8365	50 A 3 полюс
IEC309-60A, 3 істікше (2P+G)	60A 1 полюс
IEC309-60A, 4 істікше (3P+G), 5 істікше (3P+N+G)	60A 3 полюс
IEC309-16A, 3 істікше (2P+G)	16A 1 полюс
IEC309-16A, 5 істікше (3P+N+G)	16A 3 полюс
IEC309-32A, 3 істікше (2P+G)	32A 1 полюс
IEC309-32A, 5 істікше (3P+N+G)	32A 3 полюс
IEC309-63A, 3 істікше (2P+G)	63A 1 полюс
IEC309-63A, 5 істікше (3P+N+G)	63A 3 полюс

⚠ ҚАУІПТІ
ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУ, ЖАРЫЛЫС НЕМЕСЕ ДОҒА ЖАРҚЫЛЫ ҚАТЕРІ БАР - Кейбір шығыс ағытпаларда жарық диодты шам сөнгенде ток қосулы болады. - Жүктелетін жабдықты не қуат сымын жөндеуден бұрын жүктелетін жабдықтың қуат сымын осы құрылғыдан ажыратыңыз. - Қуаттың өшірілгенін тексеру үшін ерқашан номиналы дұрыс кернеу анықтағыш құрылғыны пайдалану керек. Осы нұсқауларды орындамау қазаға немесе елеулі жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қуат шығысы өшірілген Rack PDU құрылғылары тек Rack PDU құрылғысының бір полюсін ғана өшіреді. Кіріс сымдарының конфигурациясына қарай, шығыс жарық диодты шамы сөніп тұрғанда, қуат шығысының өшірілмеген ағытпасында кернеу болуы мүмкін.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Instrukcję należy zachować. Niniejsze informacje nt. bezpieczeństwa zawierają ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji urządzeń APC by Schneider Electric. Są one adresowane do klientów firmy APC by Schneider Electric, którzy zamierzają konfigurować, montować, przenosić lub serwisować urządzenia marki APC by Schneider Electric.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZAGROŻENIE PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAISKRZENIEM - Urządzenie rack PDU należy zainstalować w kontrolowanym miejscu z ograniczonym dostępem. Instalację i pracę z urządzeniem powinna wykonywać osoba posiadająca odpowied nie kwalifikację. - Należy upewnić się, że zasilanie dochodzące do urządzenia rack PDU ma odpowiednie zaziemienie. - Niebezpieczeństwo silnego prądu upływowego z podłączonych odbiorników. Jeżeli łączna moc prądu upływowego przekroczy 3,5 mA, podłączyć do listwy PDU (gwint M5) dodatkowy przewód uziemiający, który należy połączyć ze sprawdzonym uziemieniem jeszcze przed podłączeniem listwy PDU do zasilania. - Prąd o dużym natężeniu przechodzący przez materiały przewodzące może spowodować poważne oparzenia. - Nie włączać listwy PDU, kiedy zdjęte są osłony. - Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które mogą wymagać konserwacji przez użytkownika. Konserwację urządzenia należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom. - Do mocowania, zawieszania i prowadzenia przewodów należy stosować wyłącznie osprzęt i akcesoria znajdujące się w zestawie. - Używać tylko w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym otoczeniu. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

- Podczas instalacji listwy PDU należy przestrzegać wszelkich stosownych przepisów lokalnych i krajowych.
- Jeżeli nie można sprawdzić uziemienia, przed podłączeniem sprzętu do listwy PDU, należy ją odłączyć od gniazda sieciowego.
- Podłączyć przewód zasilający listwę PDU do gniazda sieciowego dopiero po prawidłowym zamontowaniu listwy w szafie oraz podłączeniu do niej wszystkich odbiorników zasilania oraz kabli sygnałowych.
- Zadbać o to, aby gniazdo sieciowe oraz przewód zasilający listwy PDU i jego wtyczka były zawsze w dobrym stanie.
- W warunkach niebezpiecznych nie należy pracować w pojedynkę.
- Urządzenie rack PDU należy odpowiednio do instalowania w pokojach informatycznych zgodnie z artykułem 645 kodeksu National Electric Code oraz NFPA 75.

⚠ OSTRZEŻENIE
ZAGROŻENIE POŻAROWE - Urządzenie należy podłączyć do gniazda z odrębnym obwodem, chronionym przez wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym co listwa PDU. - Wtyczka lub gniazdo pełni rolę odłącznika odcinającego zasilanie listwy PDU. Gniazdo sieciowe, do którego podłączona jest listwa PDU powinno znajdować się niedaleko listwy i być gotowe do użytku. - Niektóre modele listwy PDU wyposażone są w gniazda IEC C14 lub C20. Za użycie prawidłowego przewodu zasilającego odpowiada użytkownik. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może doprowadzić do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

Listwa zasilająca do montażu w szafie Wtyczka / gniazdo	Zewnętrzny wyłącznik automatyczny / bezpiecznik Maksymalny prąd znamionowy
Gniazdo C14	10 A 1-biegunowy (15 A Ameryka Północna)
Gniazdo C20	16 A 1-biegunowy (20 A Ameryka Północna)
NEMA 5-20R	15 A 1-biegunowy
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3P (2P+G)	20 A 1-biegunowy
NEMA L6-20P	20 A 2-biegunowy
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5P (3P+N+G)	20 A 3-biegunowy
NEMA L5-30P	30 A 1-biegunowy
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3P (2P+G)	30 A 2-biegunowy
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5P (3P+N+G)	30 A 3-biegunowy
CS 8365	50 A 3-biegunowy
IEC309-60A, 3P (2P+G)	60A 1-biegunowy
IEC309-60A, 4P (3P+G), 5P (3P+N+G)	60A 3-biegunowy
IEC309-16A, 3P (2P+G)	16A 1-biegunowy
IEC309-16A, 5P (3P+N+G)	16A 3-biegunowy
IEC309-32A, 3P (2P+G)	32A 1-biegunowy
IEC309-32A, 5P (3P+N+G)	32A 3-biegunowy
IEC309-63A, 3P (2P+G)	63A 1-biegunowy
IEC309-63A, 5P (3P+N+G)	63A 3-biegunowy

معلومات السلامة

احفظ هذه الإرشادات

كيب جهاز تحتوي معلومات السلامة هذه على إرشادات مهمة ينبغي الالتزام بها أثناء تر APC by Schneider Electric وصيانتة. هذه المعلومات مُعدة لعملاء APC by Schneider Electric أو يركبونه أو يغيرون موقعه أو APC by Schneider Electricالذين يُجمعون جهاز يقومون بصيانتة

خطر ⚡ ⚡
خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو وميض كهربائي لن يتم تركيبها وتشغيلها من قبل شخص متدرب في مكان متحكم به Rack PDU صُممت وحدة*، بغضد الوصول بشكل متوق Rack PDU تأكد من تأريض مدخلات الطاقة الخاصة بوحدة* لي قياسييُحتَمَل توليد تيار كهربائي عالي التسرب من الأحمال المتصلة. إذا كان إجماع التيارات المسبب للتسرب سيحتاج 3.5 مللي أمبير، فقم بتركيب سلك أرضي بحيث ي سلكيُتَصل من السلك الأرضي التكميلي لوحة توزيع الطاقة على حامل (يسن متري 5) إل أرضي.يُعتمد عليه في المشاة قبل تشغيل وحدة توزيع الطاقة على الحامل قُ شديدتقد تتسبب المعادن ذات قابلية التوصيل الكهربائي العالية في الإصابة بحسرو* تجنب تشغيل وحدة توزيع الطاقة على الحامل عند إزالة الأعطية* موظفين لا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. اتترك أعمال الصيانة لفنيين* فقط تتبينتاستخدم الأجهزة المرفقة مع الوحدة فقط لتركيب ملحقات التحكم في الكبل وال* استخدم الوحدة في المواقع الداخلية الجافة فقط* يسببؤدي عدم الالتزام بهذه الإرشادات إلى الموت أو حدوث إصابة خطيرة

الحامل الستزم بجميع القوانين المحلية والقومية عند تركيب وحدة توزيع الطاقة على*

ن مأخذ طاقةعند تعذر التوصيل الأرضي، أفضل وحدة توزيع الطاقة على الحامل م*

المرفق قبل توصيل الجهاز بهذه الوحدة

مرفق بعدقم بتوصيل سلك الطاقة الخاص بوحدة توزيع الطاقة على الحامل بمأخذ طاقة ال*

تركيب هذه الوحدة بحماية الحامل وإجراء جميع توصيلات التحميل والإشارات

الحامل والقياس في تأكد من أن مأخذ طاقة المرفق وسلك الطاقة الخاص بوحدة توزيع الطاقة على*

حالة جيدة

تجنب العمل بغيرك أو في الحالات الخطرة*

مناسبة للتركيب في حجرات تكنولوجيا المعلومات وفقًا لمعايير Rack PDU تعتبر وحدة*

لوطنية للوقاية منالمادة 645 من المواصفات القياسية الكهربائية الأمريكية ومعاير الرابطة ا

رقم 75 (NFPA) الحرائق

تحذير ⚡
خطر اشتعال النار دائرة أو مصهر يجب أن يكون الجهاز متصلًا بدائرة مخصصة أحادية المأخذ محمية بواسطة قاطع* يعمل بنفس معدل التيار الذي تعمل به وحدة توزيع الطاقة على الحامل تأكد من أن يعمل القياس أو المدخل كمصغر فصل بالسمية لوحة توزيع الطاقة على الحامل* ن الوحدة ويمكنمأخذ طقة المرفق المخصص لوحة توزيع الطاقة على الحامل سيكون قريًا م الوصول إليه بشكل سهل وسريع الجنة بعض طرز وحدات توزيع الطاقة على حامل يتم توفيرها بمدخل مطابقة لمعياري* لطاقاستخدام السلك المناسب للتوصيل ا C20. أو C14 رقم (IEC) الفنية الكهربائية الدولية هو مسؤولية المستخدم قد يؤدي عدم الالتزام بهذه الإرشادات إلى الموت أو حدوث إصابة خطيرة

قاطع دائرة خارجي / مصهر أقصى معدل	وحدة توزيع الطاقة على حامل قياس المدخل / المدخل
أمبير 15) عمود احادي شدته 10 أمبير (بأمريكا الشمالية	C14 مدخل
أمبير 20) عمود احادي شدته 16 أمبير (بأمريكا الشمالية	C20 مدخل
عمود احادي شدته 15 أمبير	NEMA 5-15P
عمود احادي شدته 20 أمبير	NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A ثلاثي السنون (2P+G)
عمود ثنائي شدته 20 أمبير	NEMA L6-20P
عمود ثلاثي شدته 20 أمبير	NEMA L21-20P خماسي السنون IEC309-20A (3P+N+G)
عمود احادي شدته 30 أمبير	NEMA L5-30P
عمود ثنائي شدته 30 أمبير	NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A ثلاثي السنون (2P+G)
عمود ثلاثي شدته 30 أمبير	NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A خماسي السنون (3P+N+G)
عمود ثلاثي شدته 50 أمبير	CS 8365
عمود احادي شدته 60 أمبير	IEC309-60A ثلاثي السنون (2P+G)
عمود ثلاثي شدته 60 أمبير	IEC309-60A رباعي السنون (3P+G)٠ خماسي السنون (3P+N+G)
عمود احادي شدته 16 أمبير	IEC309-16A ثلاثي السنون (2P+G)
عمود ثلاثي شدته 16 أمبير	خماسي السنون IEC309-16A (3P+N+G)
عمود احادي شدته 32 أمبير	IEC309-32A ثلاثي السنون (2P+G)
عمود ثلاثي شدته 32 أمبير	خماسي السنون IEC309-32A (3P+N+G)
عمود احادي شدته 63 أمبير	IEC309-63A ثلاثي السنون (2P+G)
عمود ثلاثي شدته 63 أمبير	خماسي السنون IEC309-63A (3P+N+G)

خطر ⚡ ⚡
خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو وميض كهربائي LED. تحمل بعض أطراف توصيل المأخذ على جهد كهربائي نشط عند إيقاف تشغيل مصباح* أفضل سلك طاقة الحمل من هذا الجهاز قبل صيانة جهاز التحميل أو سلك الطاقة* تستخدم دائمًا جهاز استشعار ذا معدل جهد صحيح للتأكد من توقف إمداد الطاق* يسببؤدي عدم الالتزام بهذه الإرشادات إلى الموت أو حدوث إصابة خطيرة

حد فقطيمكن لوحداث توزيع الطاقة على حامل التي تتميز بمأخذ محولة تحويل عمود وا ف المأخذلمأخذ وحدة توزيع الطاقة على حامل. ووفقًا لتهنية سلك المدخل، قد يحتوي طر LED. غير المحول على جهد كهربائي مننشط عند إيقاف تشغيل مصباح AR

⚡ ⚡ UYARI
YANGIN TEHLİKESİ - Bu ekipman, Kabin PDU ile aynı akım derecesine sahip bir şalter veya sigorta ile korunan tek çıkışlı ayrı bir devreye bağlanmalıdır. - Fiş veya giriş Kabin PDU'nun bağlantı kesme noktasıdır. Kabin PDU'nun güç çıkışının Kabin PDU'ya yakın ve kolayca erişilebilir olduğundan emin olun. - Bazı Kabin PDU modellerinde IEC C14 veya C20 girişleri bulunur. Uygun güç kablolu kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır. Bu talimatlara uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açabilir.

Kabin PDU Fiş / Giriş	Harici Şalter / Sigorta Maksimum değer
C14 Girişi	10 A 1 kutuplu* (15 A Kuzey Amerika)
C20 Girişi	16 A 1 kutuplu* (20 A Kuzey Amerika)
NEMA 5-15P	15 A 1 kutuplu
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3 pinli (2P+G)	20 A 1 kutuplu
NEMA L6-20P	20 A 2 kutuplu
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5 pinli (3P+N+G)	20 A 3 kutuplu
NEMA L5-30P	30 A 1 kutuplu
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3 pinli (2P+G)	30 A 2 kutuplu
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5 pinli (3P+N+G)	30 A 3 kutuplu
CS 8365	50 A 3 kutuplu
IEC309-60A, 3 pinli (2P+G)	60A 1 kutuplu
IEC309-60A, 4 pinli (3P+G), 5 pinli (3P+N+G)	60A 3 kutuplu
IEC309-16A, 3 pinli (2P+G)	16A 1 kutuplu
IEC309-16A, 5 pinli (3P+N+G)	16A 3 kutuplu
IEC309-32A, 3 pinli (2P+G)	32A 1 kutuplu
IEC309-32A, 5 pinli (3P+N+G)	32A 3 kutuplu
IEC309-63A, 3 pinli (2P+G)	63A 1 kutuplu
IEC309-63A, 5 pinli (3P+N+G)	63A 3 kutuplu

⚡ ⚡ TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ - Bazı çıkış terminallerinde LED kapalıyken voltaj bulunur. - Yük ekipmanı veya güç kablосу servis yapmadan önce yük güç kablосunun ürünüle bağlantısını kesin. - Gücün kesildiğinden emin olmak için daima doğru sınıf voltaj algılama cihazını kullanın. Bu talimatlara uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açar.

Anahtarlamalı çıkışı olan Kabin PDU'lar kabin PDU çıkışının sadece bir kutbunu anahtarlar. Giriş kablo donanımı yapılandırmasına bağlı olarak, çıkışın anahtarlanmamış terminalinde, çıkış LED'i kapalı olduğunda voltaj bulunabilir. TR

安全資訊

保留這些說明 。
本安全資訊含有 APC by Schneider Electric 設備安裝與維修過程中必須遵守的重要說明。
本文件是針對設置、安裝、移位或維修 APC by Schneider Electric 設備的 APC by Schneider Electric 客戶所提供的。

⚡ ⚡ 危險
觸電、爆炸或電弧閃光的危險 - Rack PDU 应由技术人员于授权进入的特定地点进行安装和操作。 - 要确保 Rack PDU 的电源接入有可靠的接地（土地）连接。 - 連接的負載可能發生高洩漏電流。如果總洩漏電流將超過 3.5mA，請在為機架式 PDU 供電前，先從機架式 PDU 補助接地處，將接地線接至您設施中可靠的接地點。 - 通過導體材質的電流相當高，會導致嚴重的燒壞。 - 不可在封蓋取下的狀況下操作機架式 PDU。 - 內部沒有使用者可維修的零件。請交合格之人員維修。 - 僅能使用隨附的硬體來連接固定式附件與纜線控制附件。 - 在室內僅能在乾燥處使用。 如果無法遵守這些指示，將會造成人員嚴重傷亡。

• 在安裝機架式 PDU 時請遵守所有當地和國家規定。

• 若未能確定是否接地，請先將機架式 PDU 從市電電源插座斷開，再將設備接上機架式 PDU。

• 請在將機架式 PDU 正確安裝至機架包圍區，而且已完成所有的負載與訊號連線之後，再將機架式 PDU 電源線接上市電電源插座。

• 請確保市電電源插座、機架式 PDU 電源線以及插頭的狀況良好。

• 請勿獨自或在危險的狀況下進行操作。

• 建议依美国国家电工标准（National Electric Code）第 645 款及 NFPA 75 在信息技术室安装 Rack PDU。

⚡ 警告
火災危險 - 本設備所連接的單一插座專用電路應當受到斷路器或保險絲的保護，且其額定電流要相同於機架式 PDU 的額定電流。 - 插頭或入口可用來斷開機架式 PDU 的連接。請確保機架式 PDU 市電電源插座將相當接近機架式 PDU 且隨時可以取用。 - 某些機架式 PDU 型號會隨附 IEC C14 或 C20 入口。用戶必須負責使用正確的電源線。 如果無法遵守這些指示，可能會造成人員嚴重傷亡。

機架式 PDU 輸入插頭 / 入口	外部斷路器 / 保險絲 最大額定值
C14 入口	10 A 1 極 * (15 A 北美)
C20 入口	16 A 1 極 * (20A 北美)
NEMA 5-15P	15 A 1 極
NEMA 5-20P , L5-20P IEC309-20A , 3 針 (2P+G)	20 A 1 極
NEMA L6-20P	20 A 2 極
NEMA L21-20P IEC309-20A , 5 針 (3P+N+G)	20 A 3 極
NEMA L5-30P	30 A 1 極
NEMA L14-30P , L6-30P IEC309-30A , 3 針 (2P+G)	30 A 2 極
NEMA L15-30P , L21-30P IEC309-30A , 5 針 (3P+N+G)	30 A 3 極
CS 8365	50 A 3 極
IEC309-60A , 3 針 (2P+G)	60A 1 極
IEC309-60A , 4 針 (3P+G) , 5 針 (3P+N+G)	60A 3 極
IEC309-16A , 3 針 (2P+G)	16A 1 極
IEC309-16A , 5 針 (3P+N+G)	16A 3 極
IEC309-32A , 3 針 (2P+G)	32A 1 極
IEC309-32A , 5 針 (3P+N+G)	32A 3 極
IEC309-63A , 3 針 (2P+G)	63A 1 極
IEC309-63A , 5 針 (3P+N+G)	63A 3 極

⚡ ⚡ 危險
觸電、爆炸或電弧閃光的危險 - 當 LED 指示燈熄滅時，某些插座的端子上仍有電壓。 - 請先將本產品與負載連接的電源線斷開，然後再檢修負載設備或電源線。 - 務必使用正確額定電壓的感測裝置來確定電源已關閉。 如果無法遵守這些指示，將會造成人員嚴重傷亡。

具備開關式插座的機架式 PDU 只會開啟機架式 PDU 插座的一極。當插座 LED 指示燈熄滅時，該插座未開啟的端子可能仍有電壓，端視輸入佈線的配置而定。ZH

⚡ ⚡ NIEBEZPIECZEŃSTWO
ZAGROŻENIE PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, WYBUCHEM LUB ZAIKSZRZENIEM - W niektórych gniazdach nadal obecne jest napięcie, nawet kiedy dioda LED jest wyłączona. - Przed przystąpieniem do serwisowania podłączonego sprzętu lub przewodu zasilającego, odłączyć przewód zasilający od urządzenia. - Zawsze należy sprawdzić, czy zasilanie zostało odcięte, stosując w tym celu odpowiedni detektor napięcia. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji doprowadzi do poważnego obrażenia ciała lub śmierci.

W listwach PDU wyposażonych w przełączane gniazda, przełączany jest jeden biegun takiego gniazda. W zależności od konfiguracji podłączenia, na niewyłączonym biegunie może być nadal napięcie, również wtedy, kiedy dioda LED gniazda nie świeci.

PL

Informações sobre segurança

Guarde estas instruções. Estas Informações de Segurança contém instruções importantes que devem ser seguidas durante a instalação e a manutenção de equipamentos APC by Schneider Electric. Ele é destinado a clientes da APC by Schneider Electric que configuram, instalam, movimentam ou fazem a manutenção dos equipamentos APC by Schneider Electric.

⚡ ⚡ PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO - A PDU [unidade de distribuição de energia] do Rack deve ser instalada e operada por uma pessoa qualificada em um local controlado com acesso restrito. - Verifique se a entrada de energia da PDU [unidade de distribuição de energia] do rack possui uma conexão de aterramento confiável. - É possível haver uma alta corrente de fuga a partir das cargas conectadas. Se a corrente de fuga total exceder 3,5mA, conecte um fio terra a partir do terra suplementar da PDU (UDE) para rack (fio M5) a um terra confiável nas suas instalações antes de energizar a PDU (UDE) para rack. - Corrente alta através de materiais condutivos pode causar queimaduras graves. - Não opere a PDU (UDE) para rack sem as tampas. - Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Encaminhe a necessidade de manutenção para pessoal qualificado. - Use somente as ferragens fornecidas para conectar acessórios de montagem e controle de cabos. - Use apenas em ambientes internos e em local seco. O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.

• Ao instalar a PDU (UDE) para rack, siga todas as normas locais e nacionais.

• Quando o aterramento não puder ser verificado, desconecte a PDU (UDE) para rack da tomada da rede elétrica antes de conectar o equipamento à PDU (UDE) para rack.

• Conecte o cabo de energia da PDU (UDE) para rack à tomada da rede elétrica depois que a PDU (UDE) para rack for montada corretamente no gabinete do rack e todas as conexões de carga e sinal forem feitas.

• Certifique-se de que a tomada da rede elétrica e o cabo de alimentação e o plugue da PDU (UDE) para rack estejam em boas condições.

• Não trabalhe sozinho ou sob condições de risco.

• A PDU [unidade de distribuição de energia] do rack é adequada para instalação em salas de tecnologia da informação, de acordo com o artigo 645 do Código Elétrico Nacional e a NFPA 75.

⚡ AVISO
RISCO DE INCÊNDIO - Este equipamento deve ser conectado a um circuito dedicado de tomada única protegido por um disjuntor ou fusível com a mesma corrente nominal da PDU (UDE) para rack. - O plugue ou a entrada servem como a desconexão para a PDU (UDE) para rack. Certifique-se de que a tomada da rede elétrica para a PDU (UDE) para rack esteja perto da PDU (UDE) para rack e que seja facilmente acessível. - Alguns modelos de PDUs (EDUs) para rack são fornecidos com entradas IEC C14 ou C20. O uso do cabo de alimentação adequado é de responsabilidade do usuário. O não cumprimento dessas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

PDU (UDE) para rack Plugue de Entrada / Entrada	Disjuntor Externo / Fusível Corrente nominal máxima
Entrada C14	10 A unipolar (15 A América do Norte)
Entrada C20	16 A unipolar (20A América do Norte)
NEMA 5-15P	15 A unipolar
NEMA 5-20P, L5-20P IEC309-20A, 3-pin (2P+G)	20 A unipolar
NEMA L6-20P	20 A bipolar
NEMA L21-20P IEC309-20A, 5-pin (3P+N+G)	20 A tripolar
NEMA L5-30P	30 A unipolar
NEMA L14-30P, L6-30P IEC309-30A, 3-pin (2P+G)	30 A bipolar
NEMA L15-30P, L21-30P IEC309-30A, 5-pin (3P+N+G)	30 A tripolar
CS 8365	50 A tripolar
IEC309-60A, 3-pin (2P+G)	60A unipolar
IEC309-60A, 4-pin (3P+G), 5-pin (3P+N+G)	60A tripolar
IEC309-16A, 3-pin (2P+G)	16A unipolar
IEC309-16A, 5-pin (3P+N+G)	16A tripolar
IEC309-32A, 3-pin (2P+G)	32A unipolar
IEC309-32A, 5-pin (3P+N+G)	32A tripolar
IEC309-63A, 3-pin (2P+G)	63A unipolar
IEC309-63A, 5-pin (3P+N+G)	63A tripolar

⚡ ⚡ PERIGO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO - Alguns terminais de saída possuem tensão ligada quando o LED está desligado. - Desconecte o cabo de alimentação de carga deste produto antes de realizar manutenção no equipamento de carga ou no cabo de alimentação. - Use sempre um dispositivo de detecção de tensão nominal apropriado para confirmar que a energia está desligada. O não cumprimento dessas instruções resultará em morte ou ferimentos graves.

PDUs (UDEs) para rack com saídas invertidas somente invertem um pólo da saída da PDU (UDE) para rack. Dependendo da configuração dos cabos de entrada, o terminal não invertido da saída pode ter tensão ligada quando o LED da saída estiver desligado.

BZ

Güvenlik Kılavuzu

Bu talimatları saklayın. Bu Güvenlik Bilgisi, APC by Schneider Electric ekipmanın kurulumu ve bakımı sırasında izlenmesi gereken önemli talimatlar içermektedir. APC by Schneider Electric ekipmanının montaj, kurulum, yer değişimi veya bakımını yapan APC by Schneider Electric müşterileri için hazırlanmıştır.

⚡ ⚡ TEHLİKE
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ - Bu Kabin İçi PDU, erişimin kısıtlandığı kontrollü bir yere kurulmalı ve yalnızca uygun vasıtlara sahip biri tarafından kullanılmalıdır. - Kabin İçi PDU için güç girişinin güvenli bir toprak bağlantısına sahip olduğundan emin olun. - Bağlanan yüklerde yüksek voltajlı kaçak akım oluşabilir. Toplam kaçak akım 3,5 mA'ı aşarsa Kabin PDU'yu çalıştırmadan önce Kabin PDU yedek topraklama donanımını topraklama kablосу (M5 diş) ile binadaki güvenli bir topraklama noktasına bağlayın. - İletken materyal kaynaklı yüksek akım ciddi yanıklara neden olabilir. - Kabin PDU'yu muhafazası olmadan çalıştırmayın. - Cihazın içinde kullanıcı tarafından müdahale edilebilir hiçbir parça bulunmamaktadır. Servis işlemlerini kalifiye personele bırakın. - Montaj donanımlarını ve kablo kontrol aksesuarlarını takmak için sadece ürünüle birlikte verilen donanımı kullanın. - Yalnızca kapalı ve kuru ortamlarda kullanın. Bu talimatlara uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açar.

• Kabin PDU kurulumu sırasında yerel ve ulusal tüm yasalara uyun.

• Topraklama doğrulanamadığında, ekipmanı Kabin PDU'ya bağlamadan önce Kabin PDU'yu güç çıkışından çekin.

• Kabin PDU'yu muhafazaya düzgün bir şekilde montajlayıp tüm kablo ve sinyal bağlantılarını yaptıktan sonra Kabin PDU'nun güç kablосunu güç çıkışına takın.

• Güç çıkışının ve Kabin PDU güç kablosu ve fişinin iyi durumda olduğundan emin olun.

• Tek başına veya tehlikeli koşullarda çalışmayın.

• Kabin İçi PDU, Ulusal Elektrik Kanunu'nun 645'inci Maddesi ve NFPA 75 uyarınca Bilgi Teknolojisi Odalarına kurulmaya uygundur.